

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

МКОУ «Золотинская ООШ»

«10» декабря 2024

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта _ Объект образования МКОУ «Золотинская основная общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта 641621 Курганская область, Макушинский район, с. Золотое, ул. Центральная, д.7

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1905 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да); 9500кв.м.

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025г, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Золотинская основная общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 641621 Курганская область, Макушинский район, с. Золотое, ул. Центральная, д.7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка автобусного маршрута с Золотое

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 метров

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать асфальтовое покрытие)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДП-В

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)		

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) при наличии финансирования Доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации МКОУ «Золотинская основная

общеобразовательная школа»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование на комиссии

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.4.2. согласование работ с надзорными органами(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников и другое) нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **на информационном сайте «Учимся жить вместе»**

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
- 2. Входа (входов) в здание на _____ л.
- 3. Путей движения в здании на _____ л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы _____ Иванова А.М.
(Подпись)

Члены рабочей группы _____ Боровинских Л.Ю
(Подпись)

_____ Телемисова И.А.
(Подпись)

В том числе:

Председатель ВОС _____ Яворских Л.В.
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «9» декабря 2024 г. (протокол №2)

Комиссией по проведению обследования и паспортизации муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Золотинская основная общеобразовательная школа» на предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****МКОУ «Золотинская основная общеобразовательная школа»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие оборудования доступными для инвалидов элементами информации об объекте	Все	Элементы информации об объекте	Вход на территорию следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть				все		
1.3	Лестница (наружная)	есть			Заменить крыльцо с установкой пандуса и поручнями	все	Замена крыльца	Установка пандуса и поручней
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	все	Установка пандуса	Установка пандуса
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Выделить долю мест для машин-инвалидов и установить специальный знак	все	Вывернуть площадку для стоянки автомобилей, приобрести и установить знак	Вывернуть площадку для стоянки автомобилей, приобрести и установить знак
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие оборудования доступными для инвалидов элементами информации об объекте. Заменить крыльцо с установкой			Вход на территорию следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте.

					пандуса и поручными. Отсутствие пандуса. Выделить долю мест для машин-инвалидов и установить специальный знак.			Установка пандуса и поручней. Выровнять площадку для стоянки автомобилей, приобрести и установить знак
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В			Вход на территорию следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте. Установка пандуса и поручней. Выровнять площадку для стоянки автомобилей, приобрести и установить знак.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____

от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МКОУ «Золотинская основная общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Заменить крыльцо с установкой пандуса и поручнями	все	Замена крыльца	Установка пандуса и поручней
2.2	Пандус (наружный)	нет			нет	для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках	Установка пандуса	Установка пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствие нескользкого покрытия	все	Уложить нескользкое покрытие	Уложить нескользкое покрытие
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствие автоматического фиксатора	все	Установка автоматического фиксатора	Установка автоматического фиксатора
2.5	Тамбур	есть			Отсутствие нескользкого покрытия	все	Уложить нескользкое покрытие	Уложить нескользкое покрытие
	ОБЩИЕ требования к зоне				Заменить крыльцо с установкой пандуса и поручнями. Отсутствие нескользкого покрытия. Отсутствие автоматического фиксатора. Отсутствие нескользкого покрытия.			Установка пандуса и поручней. Уложить нескользкое покрытие. Установка автоматического фиксатора. Уложить нескользкое покрытие.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (К, О)			Установка пандуса и поручней. Уложить нескользкое покрытие. Установка автоматического фиксатора. Уложить нескользкое покрытие.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКОУ «Золотинская основная общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствие нескользкого покрытия	ДЧ-В	Уложить нескользкое покрытие	Уложить нескользкое покрытие
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Установить поручни с не травмирующим окончанием	К, О	Установить поручни с не травмирующим окончанием	Установить поручни с не травмирующим окончанием
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	Для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках	установка пандуса	установка пандуса
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	Для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках		
3.5	Дверь	есть			нет	нет		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие нескользкого покрытия. Установить поручни с не	Для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках	Уложить нескользкое покрытие. Установить поручни с не травмирующим	Уложить нескользкое покрытие. Установить поручни с не травмирующим

					травмирующим окончанием.	окончанием.	окончанием.
--	--	--	--	--	-----------------------------	-------------	-------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (К, О)			Уложить нескользкое покрытие. Установить поручни с не травмирующим окончанием.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКОУ «Золотинская основная общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть				ДП-И (К, О, С, Г, У)		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г, У)			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	ест ь/ нет	№ на пла не	№ фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	ест ь/ нет	№ на пла не	№ фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МКОУ «Золотинская основная общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Капитальный ремонт	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	Конструктивные особенности здания не позволяют адаптировать здание	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Капитальный ремонт	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	Конструктивные особенности здания не позволяют адаптировать здание	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Конструктивные особенности здания не позволяют адаптировать здание

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МКОУ «Золотинская основная общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Необходимо оборудование комплексной системы информации			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г Инвалиды с нарушениями слуха
- К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С Инвалиды с нарушениями зрения
- У Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП Доступно полностью
ДП-В Доступен полностью всем
ДП-И Доступен полностью избирательно
ДЧ Доступно частично
ДЧ-В Доступен частично всем
ДЧ-И Доступен частично избирательно
ДУ Доступно условно
«ВНД» Временно недоступно
«Х» Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД» Не организована доступность
«ТСР» Технические средства реабилитации
«МГН» Маломобильные

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Золотинская ООШ»
А.М. Иванова
« 10 » декабря 2024 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МКОУ «Золотинская ООШ»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования МКОУ «Золотинская основная общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта 641621 Курганская область, Макушинский район, с. Золотое, ул. Центральная, д.7

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1905 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да); 9500 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025г, капитального _____ 2

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Золотинская основная общеобразовательная школа» (МКОУ «Золотинская ООШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 641621 Курганская область, Макушинский район, с. Золотое, ул. Центральная, д.7.

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Макушинского муниципального округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Курганская область, г. Макушино, ул. Ленина, д. 85

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети , 2-18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость 26 обучающихся, вместимость 190 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)***остановка автобусного маршрута с .Золотое**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет****3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100 метров**3.2.2 время движения (пешком) **5-10** мин3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - **нет**3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать **асфальтовое покрытие**)Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет****3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДП-В

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (проект)**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано директор А.М. Иванова